



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada SNP 39, 040 II Košice

• •
na zverejnenie
• •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1115/2020/MO

Vybavuje/linka
Ing. Bernát/0911393301

Košice
29.05.2020

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2 výzvy na predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky k predmetu prieskumu trhu: Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia a zmena dispozície objektu ZOS Laborecká 2“

Mestská časť Košice-Západ, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdržala žiadosť o vysvetlenie č. 2 výzvy na predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Súčasťou žiadosti boli otázky, na ktoré verejný obstarávateľ zasiela uchádzačom nižšie uvedené odpovede a zároveň tieto odpovede zverejňuje na svojom webovom sídle.

Otázka č. 1:

„Je možné pri navrhovaní uvažovať aj s tromi lôžkami v jednej izbe? (umožňuje to Vyhláška č. 210/2016 Z. z. – Tabuľka č. 8)“

Odpoveď k otázke č. 1:

Nie je možné pri navrhovaní uvažovať s tromi lôžkami v jednej izbe.

Otázka č. 2:

„Je špecifická požiadavka na počet práčiek? Vyhláška umožňuje mať jednu práčku na zariadenie (v súčasnosti je ich tam viac).“

Odpoveď k otázke č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje minimálne zachovať súčasný stav, t.j. dve práčky a dve sušičky bielizne.

Otázka č. 3:

„Pri uvedení priestorov do prevádzky po 1.10.2016 je potrebné mať na každej izbe umývadlo.“

Odpoveď k otázke č. 3:

Áno, v súlade so súčasne platnou legislatívou je potrebné mať na každej izbe umývadlo.

Otázka č. 4:

„V zmysle vyhlášky č. 259/2008 Z. z. musia byť všetky vnútorné priestory s dlhodobým a krátkodobým pobytom ľudí vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním. (jedáleň, kuchyňa, wc zamestnancov – priestory v súčasnosti nie sú odvetrané)“

Odpoveď k otázke č. 4:

Vetranie musí byť zabezpečené v súlade so súčasne platnou legislatívou.

Otázka č. 5:

„Sklon rampy pri wc pre zamestnancov v súčasnosti nevyhovuje normovým požiadavkám - riziko zo strany RÚVZ.“

Odpoveď k otázke č. 5:

Predmetná rampa nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie a nespôsobuje problémy pri manipulácii s klientmi.

Otázka č. 6:

„Z protipožiarneho hľadiska je potrebné mať dva smery úniku z každej izby, v dôsledku čoho bude potrebné prispôbiť exteriérové zvetrie pri únikovom východe.“

Odpoveď k otázke č. 6:

Z protipožiarneho hľadiska je potrebné, aby predmetné priestory boli upravené v súlade so súčasne platnou legislatívou protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Ďakujeme pekne za Váš čas pri štúdiu výzvy a za zaslaný podnet.

S pozdravom

Mgr. Marcel Vrchota
starosta
v.r.