

P R O T O K O L

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

Predseda Projektant elektro Ing. Róbert Papcun , projektant ELEKTRO, Za priekopu 48, Košice
 Členovia Ing. Róbert Papcun

Stavba: **VEREJNÉ OSVETLENIE GROT IV - UL.ŽARNOVICKÁ**
 Objekt: SO VO - Preložka Verejného osvetlenia na ul.Žarnovická
 Miesto: GROT IV Košice - mestská časť Západ
 Investor: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Podklady: -Projektová dokumentácia - stavebná časť
 -Normy a predpisy: STN 33 2000-5-51

Popis technologického procesu a zariadení: PD rieši rekonštrukciu vonkajšieho osvetlenia v priestoroch ulice Tvrdošínska a Topoľčianska v Košiciach. Použité elektroinštalácie a technologické zariadenia musia zodpovedať schváleným technickým podmienkam a ich vyhotovenie musí vyhovovať platným normám a predpisom, musia mať platný certifikát a vyhlásenie o zhode.

Zatriedenie priestorov: "E" – exteriér- vonkajšie priestory

Rozhodnutie: Pre vyššie uvedené priestory sú stanovené vonkajšie vplyvy z zmyslu vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. a STN 33 2000-5-51, resp.ostatných súvisiacich noriem podľa tabuľky A,B,C vonkajších vplyvov.

Tabuľka vonkajších vplyvov	A – prostredie			B – využitie		
	Kód	Priestor		Kód	Priestor	
Vonkajší vplyv	V-VI			Vonkajší vplyv	V-VI	
AA Teplota okolia	AA3 AA5	AA3+AA5 -Priem. najnižšia teplota >-5°C		BA Schopnosť osôb	BA1	
AB Atmosferické podmienky	AB3 AB5	AA3-v zime -15°C +5°C/24hod AA5 v lete +15°C +40°C/24hod Teplotná amplitúda 24 hod 10°C		BB Odpor tela	BB1	
AC Nadmorská výška	AC1			BC Kontakt osôb s potenciálom	BC2-3	BC3 - počas dažďa
AD Výskyt vody	AD3 AD4	Priestor E: AD3 - AD4 - dažď		BD Podmienky úniku v prípade	BD1	
AE Výskyt cudzích pevných telies	AE1			BE Povaha spracovávaných a	BE1	
AF Výskyt korozívnych -znečisťujúcich látok	AF1			C – konštrukcia budovy		
AG Mechanické namáhanie – nárazy	AG1					
AH Mechanické namáhanie – vibrácie	AH1					
AK Výskyt rastlín alebo plesní	AK1					
AL Výskyt živočíchov	AL1					
AM – Elmag.elektrostat.ioniz.pôsobenie	AM1					
AN Slnčné žiarenie	AN3					
AP Seizmické účinky	AP1					
AQ Búrková činnosť	AQ3					
AR Pohyb vzduchu	-					
AS Vietor	AS2					
AT Snehová pokrývka	AT1					
AU Námraza	AU2					

Zdôvodnenie: V zmysle Vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. §4 odst.1 a 2 je el zariadenie v riešených priestoroch „E“ vyhradené technické zariadenie elektrické zaradené do skupiny B

Opatrenia:

Pre druh priestoru „E“ je nevyhnutné dodržať minimálne krytie IPX3 s ohľadom na okolité a poveternostné vplyvy.
 Pre druh priestoru „E“ je potrebné používať UV-stabilné materiály.

Ďalšie povinnosti:

Užívateľ je povinný vykonávať pravidelné technické obhliadky a skúšky elektroariadení ako aj el.inštalácie zariadenia a zabezpečiť pravidelné školenie obsluhujúceho personálu.

Neoprávnená činnosť môže klasifikovanie priestorov o určení prostredia zmeniť na neplatné!

V Košiciach 08/2020
 Vypracoval:Ing.R.Papcun

podpis predsedu komisie